

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
614990, г. Пермь, ул. Екатеринбургская, 53а

12 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Добрянскому и Ильинскому муниципальным районам  
618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Леонова, 1, тел. (342) 258-40-01 добавочно 312, onpr12@yandex.ru

г. Добрянка  
(место составления акта)

« 31 » января 2019 года  
(дата составления акта)

« 16 » час. « 00 » мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 1.

с «15» января по «31» января 2018 года, по адресу: 618719, Пермский край, Добрянский МР, ст. 5 км, Больничный городок, 618706, Пермский край, Добрянский МР, с. Перемское, ул. Центральная, 12, 617022, Пермский край, Ильинский МР, с. Сретенское, ул. Коммунистическая, 14 (здания, территория)  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 09.01.2019 № 1; начальника 12 ОНПР по Добрянскому и Ильинскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю В.Б. Завьялова  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: \_\_\_\_\_  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр» (КГАСУСОН «ПЕРМСКИЙ ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 15 " января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность « 1 » день / « 6 » часов  
по адресу: 618719, Пермский край, Добрянский МР, ст. 5 км, Больничный городок, 618706, Пермский край, Добрянский МР, с. Перемское, ул. Центральная, 12, 617022, Пермский край, Ильинский МР, с. Сретенское, ул. Коммунистическая, 14

" 31 " января 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность « 1 » день / « 1 » час  
по адресу: 618719, Пермский край, Добрянский МР, ст. 5 км, Больничный городок, 618706, Пермский край, Добрянский МР, с. Перемское, ул. Центральная, 12, 617022, Пермский край, Ильинский МР, с. Сретенское, ул. Коммунистическая, 14

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня / « 7 » часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 12 ОНПР по Добрянскому и Ильинскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр» Буйлин Александр Витальевич 09.01.2019 в 08 час. 30 мин.  
по доверенности №8/1 от 09.01.2019 г. Атанов А.В.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: \_\_\_\_\_

Завьялов Владимир Борисович, начальник 12 ОНПР по Добрянскому и Ильинскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю (главный государственный инспектор Добрянского и Ильинского муниципальных районов Пермского края по пожарному надзору); Докшин Анатолий Николаевич, старший инспектор 12 ОНПР по Добрянскому и Ильинскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Добрянского и Ильинского муниципальных районов по пожарному надзору); Эрбис Александр Сергеевич, инспектор 12 ОНПР по Добрянскому и Ильинскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Добрянского и Ильинского муниципальных районов по пожарному надзору) эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр» Буйлин Александр Витальевич

по дов. № 8/11 от 09.01.19 Атаров А.В.  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**Здание центра по адресу: с. Перемское, ул. Центральная, 12**

- Двери на лестничной клетке на первом этаже не имеют уплотнения в притворах (Осн. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2012, п. 4.2.7);
- Помещение гладильной не отделено от коридора противопожарной преградой (противопожарная дверь) (Осн. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СНИП 21-01-97, п.7.4);
- В здании при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в РФ» п.33);
- Баннер размещенный на фасаде здания выполнен из горючих материалов (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в РФ» п.40 (1);
- Не обеспечено исправное состояние наружного противопожарного водоснабжения (искусственный водоем) находящийся на территории объекта, отсутствует утепление водосточника в зимний период времени (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в РФ» п.55, п.80);

**Здание центра по адресу: ст. 5 км, Больничный городок**

- В административном здании дверь на эвакуационном выходе открывается не по направлению выхода (Осн. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СП 1.13130.2012, п. 4.2.6);
- На путях эвакуации из административного здания применены материалы (пластик) неизвестной пожарной опасности (Осн. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СНИП 21-01-97, п. 6.25);
- В здании медицинской части при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в РФ» п.33);
- На путях эвакуации медицинской части применены материалы (пластик) неизвестной пожарной опасности (Осн. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СНИП 21-01-97, п. 6.25);
- Высота дверного проема второго эвакуационного выхода из здания медицинской части составляет менее 1,9м (Осн. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СНИП 21-01-97, п. 6.16);
- На путях эвакуации корпуса №1 применены материалы (пластик и ленолиум) неизвестной пожарной опасности (Осн. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СНИП 21-01-97, п. 6.25);
- В здании столовой при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в РФ» п.33);
- На путях эвакуации корпуса №6 применены материалы (пластик) неизвестной пожарной опасности (Осн. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, СНИП 21-01-97, п. 6.25);
- В корпусе №6 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в РФ» п.33);

**Здание центра по адресу: с. Сретенское, ул. Центральная, 12**


- Не обеспечено исправное состояние наружного противопожарного водоснабжения (искусственные водоемы) находящийся на территории объекта (в радиусе 200 метров), отсутствует утепление двух противопожарных водосточников (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в РФ» п.55, п.80)


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписания ГПБ № 1/1/2 от 31.01.2019 г., определения о вызове лиц для составления административного протокола от 31.01.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Завьялов В.Б. /  
Докшин А.Н. /  
Эрбис А.С. /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор Краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр» Буйлин Александр Витальевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 31 " 01 2019 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)